



Nr	Symbol	Opis	Ilość
21	21	AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA GAZEX (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
20	20	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR TYP 2115 R1" CIŚNIENIE OTWARCIA 0,3MPa	1
19	19	NEUTRALIZATOR KONDENSATU	1
18	18	STACJA UZDATNIANIA WODY	1
17	17	POMPA ŁADUJĄCA UKŁAD C.W.U. (ISTNIEJĄCA: DO PRZEBUDOWY)	1
16	16	POMPA CYRKULACYJNA (ISTNIEJĄCA: DO PRZEBUDOWY)	1
15	15	ZASUWA Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM DN 65	2
14	14	POMPA OBIEGOWA C.O. (ISTNIEJĄCA: DO PRZEBUDOWY)	1
13	13	ZAWÓR 3-DROGOWY (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
12	12	ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTLE TYP 933.1	2
11	11	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR TYP 1915 R1" CIŚNIENIE OTWARCIA 0,3MPa	2
10	10	STUDNIA SCHŁADZAJĄCA (ISTNIEJĄCA)	1
9	9	NACZYNNIE WZBIORCZE PRZEPOŃOWE N50	2
8	8	ROZDZIELACZ C.O. – POWRÓT (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
7	7	ROZDZIELACZ C.O. – ZASILANIE (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
6	6	FILTRODMULNIK DN80 (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
5	5	ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (ISTNIEJĄCY)	1
4	4	WYMIENNIK CIEPŁA JAD (ISTNIEJĄCY: DO PRZEBUDOWY)	1
3	3	NACZYNNIA WZBIORCZE PRZEPOŃOWE N300 (ISTNIEJĄCE: DO PRZEBUDOWY)	2
2	2	SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN (zestawienie w części opisowej projektu)	1
1	1	KOCIOL GAZOWY VITOCROSSAL100 CIB MOC ZNAMIONOWA400 kW	1

	<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:</b> PROJEKT-BUD ANDRZEJ WESOLY ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary www.projektbud.pl	<b>INWESTOR:</b> ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach im. Henryka Sienkiewicza ul. Broni Pancernej 8, 68-200 ŻARY
	<b>NAZWA OBIEKTU:</b> MODERNIZACJA KOTŁOWNI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. BRONI PANCERNEJ W ŻARACH 68-200 ŻARY UL. BRONI PANCERNEJ 8 DZ. NR EWID. 90/1 OBRĘB 0002	<b>BRANŻA:</b> SANITARNA <b>STADIUM:</b> PROJEKT BUDOWLANY <b>PROJEKTANT:</b> inż. TOMASZ DZIŃK LBS/002/PWS/15 w spec. instalacyjnej
DATA: 06.2020 r.	NR RYS: 3	SKALA: 1:-